

令和7年度 有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)の検査結果

PFOS及びPFOAの暫定目標値: 合計で**50ng/L** (=0.00005mg/L) 以下

ng(ナノグラム): 10億分の1グラム

日田地区給水施設 (単位: ng/L)

	浄水(水道水)								
浄水場(水系)	殿町	尾当	串川二丁目	荒平	八幡	三ノ宮二丁目	榑野	片峰	月出山
令和7年8月26日	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満

天瀬地区給水施設 (単位: ng/L)

	浄水(水道水)	
浄水場(水系)	本城1	尾戸・宮園
令和7年8月7日	5未満	5未満

前津江地区給水施設 (単位: ng/L)

	浄水(水道水)		
浄水場(水系)	出野	浦方	下方
令和7年8月12日	5未満	5未満	5未満

中津江地区給水施設 (単位: ng/L)

	浄水(水道水)			
浄水場(水系)	鯛生	市ノ瀬	野田	宮園
令和7年8月5日	5未満	5未満	5未満	5未満

上津江地区給水施設 (単位: ng/L)

	浄水(水道水)					
浄水場(水系)	葉迫・畑中	笹野	浦	若林・片仁田	白草	程野
令和7年8月12, 26日	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満

今回検査した日田市内における水道水のPFOS及びPFOAは、
すべての採水地点で暫定目標値を下回っていますので、安心してご利用ください。